

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ



Общество с ограниченной ответственностью

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ



ПРИЦЕП КОМБИНИРОВАННОГО ГАЗО-ПОРОШКОВОГО ТУШЕНИЯ ПКТ 320/680-(755)

ООО ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ

Прицеп комбинированного газо-порошкового тушения ПКТ 320/680–(755)

предназначенный для доставки огнетушащих веществ (диоксида углерода и порошка) к месту пожара и тушения пожаров различных веществ, материалов и электроустановок под напряжением до 10 кВ.

К месту тушения при значительном удалении буксируется каким-либо транспортным средством, а на небольшое расстояние его можно доставить вручную.






Пример условного обозначения ПКТ с количеством вывозимых огнетушащих веществ - диоксида углерода не менее 224 кг, порошка 544 кг с индексом базового шасси прицепа ТАПЗ-755, обозначением технических условий в конструкторской документации ТУ 28.29.23-002-78474881-2024.

Прицеп комбинированного тушения
ПКТ 320/680 (755) ТУ 28.29.23-002-
78474881-2024.

ООО ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ

- в закрытых помещениях или труднодоступных местах пожаров (при соблюдении мер безопасности);
- очагов пожаров с открытой ограниченной площадью горения, связанных с воспламенением горючих жидкостей на самолетах, в авиационных мастерских, складах горюче-смазочных материалов;
- горючих жидкостей (нефти, керосина, бензина, спирта) с площадью поверхности горения до 25 м²;
- электрооборудования, находящегося под напряжением не более 10 кВ;
- в архивах, картинных галереях, библиотеках и других объектах, где диоксид углерода в газообразном или снегообразном виде оказывается эффективным;
- производственные здания и помещения, связанные с обращением легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);
- склады ЛВЖ и ГЖ в таре;
- технологические установки, связанные с обращением ЛВЖ И ГЖ;
- насосные продуктовые станции, узлы учета нефти и нефтепродуктов и т.п.;
- нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия, мини НПЗ;
- металлургические цеха с маслоканалами,
- маслоподвалы;
- машинные залы энергообъектов;
- закрытые автостоянки, автотранспортные и авторемонтные предприятия, станции технического обслуживания автотранспортных средств (СТО);
- предприятия по добыче, хранению, обращению, перевалке и транспортировке твердых веществ, не смачиваемых водой (хлопок, текстильная продукция, торф, уголь, резина и т.п.);
- склады табачных изделий;
- склады резинотехнических изделий, каучука и т.п.;
- вертолетные площадки (в составе резервных средств пожаротушения по п. 8.9 СП 135.13130.2012);
- полигоны бытовых отходов и мусоросортировочные заводы;
- склады твердых не тлеющих веществ (пластмассы и т.п.);



ПКТ **не пригоден** для тушения горючих веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. ПКТ **не предназначены** для работы во взрывоопасной среде

ПКТ должны соответствовать климатическому исполнению У (эксплуатации при температуре воздуха от -40°C до +50°C), категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) по ГОСТ 15150.

ООО ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ

Параметры ПКТ

ПКТ смонтированы на шасси одноосного автомобильного прицепа

ТАПЗ – 755, ИАПЗ-738, прицеп специальный тракторный 83418 (табл. 1.)

Наименование параметра	Значение
1. Грузоподъемность, кг, не менее	2500
2. Масса прицепа, кг, не более	480
3. Наибольшая скорость движения, км/ч, не более	80
4. Тип шин	220-508 ГОСТ 5513
5. Число колес, шт	2

Таблица 1

Основные параметры и размеры ПКТ соответствуют значениям, указанным в табл. 2.

Наименование параметра	Значение
	ПКТ 320/680-(755)
1. Заряд 1	Двуокись углерода по ГОСТ 8050 марки «высший сорт»
2. Заряд 2	Порошок Вексон- АВС-25 ГОСТ Р 53280.4-2009 (допускается заправка другим типом порошка с уточнением области применения)
3. Тип баллона: с углекислотой с порошком	40-140У ГОСТ 949 ТР ТС №32/2013 МПП-170.50.100

Таблица 2

Продолжение Таблицы 2

4. Количество баллонов, шт. с углекислотой с порошком	8 4
5. Вместимость одного баллона, м3 (л) с углекислотой с порошком	0,04 (40) 170
6. Масса заряда одного баллона, кг с углекислотой с порошком	24 136
7. Масса, кг перевозимой углекислоты перевозимого порошка	192 544
8. Полная масса ПКТ, кг, не более	3 000
9. Продолжительность приведения в действие ПКТ, с, не более	30
10. Время выпуска заряда при температуре 293К (20°C), с, не менее: углекислоты порошка	120 60
11. Усилие открывания рычагов запорных и раздаточных головок при температуре 293К (20°C) Н(кгс), не более	160 (16)
12. Тип шланга для подачи двуокиси углерода	Рукав П-Ø-12-210/125-У ГОСТ 6286
13. Длина шланга с раструбом, м, не менее	20
14. Количество шлангов с раструбами (с теплоизолирующими ручками), шт.	1
15. Длина струи двуокиси углерода, м, не менее	4
16. Тип шланга для подачи порошка	Рукав латексированный Ø51мм
17. Длина шланга, м, не менее	20
18. Количество шлангов	3
19. Длина струи порошка, м, не менее	8
20. Тип ствола для раздачи порошка	Ствол пожарный СВП (СПП) ГОСТ 11101
21. Количество стволов, шт	1
22. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	 4 000 2 100 2 300
23. Угол статического опрокидывания, град., не менее	30
24. Дорожный просвет, мм, не менее	350
25. Угол свеса град, не менее	25
26. Освещенность отсека с органами управления, лк, не менее	20
27. Проверка на разрыв предохранительных мембран, МПа (кгс/см ²)	16-19 (160-190)

ООО ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00361
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ»,
место нахождения 142710, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ПГТ. ЛОПАТИНО,
Д. 10, ОГРН 1057747688140, ИНН 7737507028, телефон +7 498 5403535, +7 498 5402929,
+7 903 7997411, e-mail: 7997411@mail.ru, адрес места осуществления деятельности 142710, РОССИЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ПГТ. ЛОПАТИНО, Д. 10, А/Я 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ»,
место нахождения 142710, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ПГТ. ЛОПАТИНО,
Д. 10, ОГРН 1057747688140, ИНН 7737507028, телефон +7 498 5403535, +7 498 5402929,
+7 903 7997411, e-mail: 7997411@mail.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции 249080, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М. Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ,
С. П. ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО, С. ДЕТЧИНО, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д.6

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610,
телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, e-mail: pojtest@vniipo.ru, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015,
Уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, код ОКПД 2: 29.10.59 код ТН ВЭД: 8705 30 000 1
ПРОДУКЦИЯ
Прицеп комбинированного тушения ПКТ 320/680-(755), выпускаемый по ТУ 28.29.23-002-78474881-2024
«Прицеп комбинированного тушения ПКТ 320/680-(755). Технические условия»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 34350-2017 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы
испытаний» (пп. 5.1.1, 5.1.10, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.17, 5.3.21, 5.3.22, 5.10.7, 5.14.5, 5.15.2). Условия и сроки хранения,
срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1067ТР выдан 10.06.2025
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПП и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16872/16873 от 21.01.2025
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.06.2025 по 17.06.2030

 Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

 Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия
 О.А. Коровин
инициалы, фамилия

РП № 0003970

ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ»:

142702, Московская область, Ленинский район, д. Лопатино, д.10
8(903)7997411; 8(495)326-01-01; 8(498)540-35-35; 8(498)540-29-29;

www.01center.ru

E-mail: 7997411@mail.ru, center01@mail.ru